

# Notificación de Clasificación

<b>EMPRESA</b>	PUERTAS CABMA, S.L.
<b>DIRECCIÓN</b>	C/ Yeseras, 4 47420 – Iscar (VALLADOLID)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	056182-004

## Identificación

Puerta referencia:

**“PREMIUM 4C”**

## Ensayos

- Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/28:2011) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/30:2011) **CORRECTO**

**Clasificación (UNE-EN 1627:2011)**

**CLASE 4**

<b>Fecha de ensayo</b>	27.05.2016 –06.09.2016
<b>Fecha de emisión</b>	21.11.2016

Este documento es el resumen de los datos incluidos en el Informe de ensayo nº 056182-004. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.