

Notificación de Ensayos

EMPRESA	PUERTAS CABMA, S.L.
DIRECCIÓN	C/ Yeseras, 4 47420 ISCAR (VALLADOLID)
Nº INFORME ASOCIADO	085466-002 / 085466-005

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“PREMIUM 5C”

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) **CORRECTO**
-

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 5

Fecha de ensayo	12.02.2020-24.02.2020
Fecha de emisión	29.06.2020

Este documento es el resumen de los datos incluidos en los Informes de ensayo nº 085466-002 y 085466-005. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.