



Notificación de Ensayos

EMPRESA	PUERTAS CABMA, S.L.
DIRECCIÓN	Pol. Industrial Los Salvergueros, calle S, nº7 47430 - Pedrajas de San Esteban (VALLADOLID)
Nº INFORME ASOCIADO	103016

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“THOR 20” (*)

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2021 Versión corregida 2022)
CORRECTO
- Resistencia bajo carga dinámica
(UNE-EN 1627/ UNE-EN 1629:2021 Versión corregida 2022)
CORRECTO
- Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2021 Versión corregida 2022)
CORRECTO

Clasificación

(UNE-EN 1627:2021) Versión corregida 2022 **CLASE 3**

Fecha de ensayo	07.11.2022-09.11.2022
Fecha de emisión	16.11.2022

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el “Informe de Ensayo” identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

* Información aportada por el cliente. Tecnalía no se hace responsable de la información aportada por el cliente.

Fdo: Felix Astorkia
Responsable técnico

